

# CE Declaration of Conformity

## Declaración de conformidad CE

Manufacturer: **Notifier Fire Systems**  
Fabricante: Charles Avenue  
Burgess Hill  
West Sussex, RH15 9UF

This document is a declaration that the products listed in the attached CE Declaration of Conformity Product List conform to the essential protection requirements of the EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC, by the application of the following EMC Standards:

Por este documento se declara que los productos relacionados en la lista anexa de Declaración CE de Conformidad de Productos son conformes a los requisitos generales de la Directiva CEM 89/336EEC, modificados por las directivas 29/31/EEC y 93/68/EEC, mediante la aplicación de las siguientes normas de compatibilidad electromagnética CEM.

**EN 61000-6-3:** Electromagnetic compatibility (EMC) Generic emission standard for Residential, commercial and light industrial environments

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. Sección 3: Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.

**EN 50130-4:** EMC Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

Where applicable, (see the product list) it is declared that products comply with the Low Voltage Directive 73/23/EEC, amended by 93/68/EEC, by the application of the safety standard:

Cuando procede (véase la lista de productos), se hace constar que los productos cumplen con la Directiva de Baja Tensión 73/23/EEC, enmendada por la directiva 93/68EEC, mediante la aplicación de la norma de seguridad eléctrica:

**EN 60950-1:** Safety of information technology equipment

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales

Where applicable, (see the product list) it is declared that products comply with the Construction Products Directive 89/106/EEC, by the application of the generic power supply standard:

Cuando procede (véase la lista de productos), se hace constar que los productos cumplen con la Directiva de Productos de la Construcción 89/106/EEC, mediante la aplicación de la norma general de fuentes de alimentación:

**EN 54-4/Annex Z:** Fire detection and fire alarm systems – Power supply equipment

Approval to the CPD is granted by the Notified Body LPCB, (0832), Garston, Watford, WD25 9XX UK.

**EN 54-4/Anexo Z:** Sistemas de detección y de alarma de incendios .Parte 4: Equipos de suministro de alimentación. La certificación CPD está garantizada por el organismo notificado LPCB, (0832), Garston, Watford, WD25 9XX UK.

Signed on behalf of Notifier Fire Systems:  
Firmado en nombre de Notifier Fire Systems



**Mike Troiano**

Managing Director  
Director General

Date: 16<sup>th</sup> October 2006  
Fecha: 16 de octubre de 2006

**Notifier Fire Systems: CE Declaration of Conformity, Product List**  
**Declaración del CE de la Conformidad, Lista de Productos**

<b>Model</b> <b>Modelo</b>	<b>Description</b> <b>Descripción</b>	<b>Directive</b> <b>Directiva</b>		
	<b>Conventional Fire Alarm Panels</b> <b>Centrales de alarma de incendio convencionales</b>	<b>CPD</b>	<b>EMC</b> <b>CEM</b>	<b>LVD</b>
Firestar 8	8 zone conventional fire control panel Centrales de alarma de incendio convencionales de 8 zonas	N/A <sup>1</sup>	Yes Sí	Yes Sí
NF8	8 zone conventional fire control panels Centrales de alarma de incendio convencionales de 8 zonas	N/A	Yes Sí	Yes Sí
NFS2-8	Notifier 2-8 zone conventional fire panel Centrales de alarma de incendio convencionales de 2-8 zonas	N/A	Yes Sí	Yes Sí
NFS8	Notifier 8 zone conventional fire panel Centrales de alarma de incendio convencionales de 8 zonas	N/A	Yes Sí	Yes Sí
FLS2-8	Firelite 2-8 zone conventional fire panel Centrales de alarma de incendio convencionales de 2-8 zonas	N/A	Yes Sí	Yes Sí
	<b>Analogue Fire Alarm Panels</b> <b>Centrales de alarma de incendio analógicas</b>	<b>CPD</b>	<b>EMC</b> <b>CEM</b>	<b>LVD</b>
ID50 and ID60	Range of single loop, analogue, fire control panels with integral PSU Central de alarma de incendio analógica de 1 lazo con PSU (fuente de alimentación) integrada.	N/A	Yes Sí	Yes Sí
ZX50	Firelite single loop, analogue, fire control panel with integral PSU Central de alarma de incendio analógica con PSU (fuente de alimentación) integrada.	N/A	Yes Sí	Yes Sí
ID51, ID52, ID61 & ID62	Range of single loop, analogue, fire control panels, with a PSU3A Central de alarma de incendio analógica de un lazo con PSU (fuente de alimentación) integrada.	N/A	Yes Sí	Yes Sí
ID2000	Fire panel: 2-8 loop, 16/80 zone, 512 points, for use with PSU3A/7A Central de alarma de incendio de 2-8 lazos, 16/80 zonas, 512 puntos. Requiere PSU3A/7A.	N/A	Yes Sí	Yes Sí
ID2002	Fire panel: 2 loop, 16 zone, 198 points incorporating a PSU3A Central de alarma de incendio de 2 lazos, 16 zonas, 198 puntos con PSU3A (fuente de alimentación) integrada.	N/A	Yes Sí	Yes Sí
ID3000	Fire panel: 2-8 loop, 255 zone, 1584 points, for use with PSU3A/7A Central de alarma de incendio de 2-8 lazos, 255 zonas, 1584 puntos. Requiere PSU3A/7A.	N/A	Yes Sí	Yes Sí
ID3002	Fire panel, 2 loop, 16 zone, 198 points incorporating a PSU3A Central de alarma de incendio de 2 lazos, 16 zonas, 198 puntos con PSU3A (fuente de alimentación) integrada.	N/A	Yes Sí	Yes Sí

<sup>1</sup> N/A: The applicable standard is not harmonised therefore the CPD is not applicable to this product

<sup>1</sup> N/A: La norma aplicable no está armonizada por lo que la CPD no es aplicable en este producto

**Notifier Fire Systems: CE Declaration of Conformity, Product List**  
**Declaración del CE de la Conformidad, Lista de Productos**

Medel Modelo	Description Descripción	Directive Directiva		
		CPD	EMC CEM	LVD
	<b>Auxiliary Equipment</b> <b>Dispositivos auxiliares</b>			
NGU	Network Gateway Unit incorporating a PSU3A Módulo de red con PSU3A integrada.	N/A	Yes Sí	Yes Sí
IDP-LB1	Loop Booster incorporating a PSU3A Potenciador de lazo con PSU3A integrada.	N/A	Yes Sí	Yes Sí
NAS1 & NAS2	Notifier Aspirating System Sistema de aspiración de Notifier	N/A	Yes Sí	N/A <sup>2</sup>
IDR-2A	2x40 character active repeater panel Repetidor activo de 2x40 caracteres	N/A	Yes Sí	N/A
IDR-2P	2x40 character passive repeater panel Repetidor pasivo de 2x40 caracteres	N/A	Yes Sí	N/A
IDR-6A	240x60 graphic active repeater panel Repetidor activo con pantalla de 240x60 caracteres gráficos	N/A	Yes Sí	N/A
IDR-M	Mimic control and driver cards Tarjeta de control de sinóptico	N/A	Yes Sí	N/A
IDR-CM, -CME	Compact mimic and compact mimic extension cards Sinóptico compacto y tarjeta de ampliación de sinóptico compacto	N/A	Yes Sí	N/A
	<b>Power Supplies</b> <b>Fuentes de alimentación</b>	<b>CPD</b>	<b>EMC CEM</b>	<b>LVD</b>
PSU3A	Power supply Fuente de alimentación	Yes Sí	Yes Sí	Yes Sí
PSU7A	Power supply Fuente de alimentación	Yes Sí	Yes Sí	Yes Sí

<sup>1</sup> N/A: The applicable standard is not harmonised therefore the CPD is not applicable to this product

<sup>1</sup> N/A: La norma aplicable no está armonizada, por lo que la Directiva de Productos de la Construcción no les es aplicable.

<sup>2</sup> N/A: These units operate at SELV, and therefore the LVD is not applicable to this product

<sup>2</sup> N/A: Estas unidades operan en SELV, aunque la Directiva de Baja Tensión, LVD (Low Voltaje Directive) no es aplicable en este producto