

Declaration of Performance No. 20-8206-360-I043

Declaration of performance according to the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

| | |
|---|---|
| 1. Unique identification code of the product type | Model(s): AS2364, AS2364W Brand(s): Aritech |
| 2. Intended use(s) | Fire detection and fire alarm systems EN 54-3: Fire alarm devices - Sounders |
| 3. Manufacturer | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Authorized representative | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. System(s) of AVCP | System 1 |
| 6a. Harmonised standard(s) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Notified body(-ies) | BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KKN4 Dublin, IRELAND (Notified Body under registration number 2831) |
| 6b. European Assessment Document European Technical Assessment Technical Assessment Body Notified body(-ies) | Not Applicable |
| 7. Declared performance(s) | |

EN 54-3: Fire alarm devices - Sounders


| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|-------------|------------------------------------|
| Performance under fire conditions | Pass | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Operational reliability | Pass | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durability of operational reliability, Temperature resistance | Pass | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durability of operational reliability, Humidity resistance | Pass | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durability of operational reliability, Corrosion resistance | Pass | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durability of operational reliability, Shock and vibration resistance | Pass | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durability of operational reliability, Electrical stability | Pass | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durability of operational reliability, Resistance to ingress | Pass | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance(s). This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



At: Esplugues de Llobregat

On: October 23, 2019

| Regulation (UE) n.º 305/2011 CPR Supplementary CE marking Information |
|---|
|  |
| Identification of the certification body: 2831 |
| Manufacturer Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| Regulation (UE) n.º 305/2011 CPR Supplementary CE marking Information: 19 |
| Declaration of Performance (DoP) Number: 20-8206-360-I043 |
| EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Unique identification of product type. See the product label for the product documentation part number and revision. |
| Intended use(s) See DoP point 2. |
| Essential characteristics See DoP point 7. |

| |
|---|
| <p>EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:</p> <p style="text-align: center;">https://firesecurityproducts.com/en/home</p> <p style="text-align: center;">DoP.Requests@carrier.com</p> |
|---|

© 2019 UTC Fire & Security. All rights reserved

Declaración de prestaciones nº 20-8206-360-I043

Declaración de prestaciones de acuerdo con la Directiva de Productos de Construcción de la UE nº 305/2011

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Código de identificación única del producto tipo | Modelo(s): AS2364, AS2364W Marca(s): Aritech |
| 2. | Uso(s) previsto(s) | Sistemas de detección y alarma de incendios EN 54-3: Dispositivos de alarma de incendios - Dispositivos acústicos |
| 3. | Fabricante | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. | Representante autorizado | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. | Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) | Sistema 1 |
| 6a. | Norma(s) armonizada(s) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| | Organismo(s) Notificado(s) | BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Organismo Notificado con número 2831) |
| 6b. | Documento de evaluación europeo Evaluación técnica europea Organismo de evaluación técnica Organismo(s) notificado(s) | No Aplicable |
| 7. | Prestación(es) declarada(s) | |

EN 54-3: Dispositivos de alarma de incendios - Dispositivos acústicos


| Características esenciales | Prestaciones | Especificación técnica armonizada |
|---|--------------|-----------------------------------|
| Comportamiento en condiciones de incendio | Apto | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Fiabilidad funcional | Apto | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la temperatura | Apto | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la humedad | Apto | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la corrosión | Apto | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la vibración y choque | Apto | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidad de la fiabilidad funcional, Estabilidad eléctrica | Apto | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia al acceso | Apto | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.


Firmado por y en nombre del fabricante por:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



En: Esplugues de Llobregat

A: octubre 23, 2019

| Reglamento (UE) n.º 305/2011, información de marca CE adicional de la Directiva de Productos de Construcción |
|---|
|  |
| Identificación del organismo de certificación: 2831 |
| Fabricante Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| Reglamento (UE) n.º 305/2011, información de marca CE adicional de la Directiva de Productos de Construcción: 19 |
| Número de Declaración de Prestaciones: 20-8206-360-I043 |
| EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Identificación única del tipo de producto. Consulte la etiqueta del producto para ver el número de referencia y la revisión de la documentación del producto. |
| Uso(s) previsto(s) consulte el punto 2 de la Declaración de prestaciones. |
| Características básicas consulte el punto 7 de la Declaración de prestaciones. |

| |
|---|
| <p>EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:</p> <p style="text-align: center;">https://firesecurityproducts.com/en/home</p> <p style="text-align: center;">DoP.Requests@carrier.com</p> |
|---|

© 2019 UTC Fire & Security. Todos los derechos reservados

sz. Teljesítménynyilatkozat 20-8206-360-I043

Az EU építési termékekre vonatkozó 305/2011 sz. rendelete szerinti teljesítménynyilatkozat

| | |
|--|---|
| 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja | Modell(ek): AS2364, AS2364W Márka(-ák): Aritech |
| 2. Rendeltetés(ek) | Tűzjelző berendezések EN 54-3: Tűzjelző eszközök - Hangjelzők |
| 3. Gyártó | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Meghatalmazott képviselő | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és | 1. rendszer |
| 6a. Harmonizált szabvány(ok) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Értesített szervezet(ek) | BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Bejelentett szervezet 2831) |
| 6b. Európai értékelési dokumentum Európai műszaki értékelés Műszaki értékelő szervezet Értesített szervezet(ek) | Nem alkalmazható |
| 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmények | |

EN 54-3: Tűzjelző eszközök - Hangjelzők

| Fő jellemzők | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|---|--------------|----------------------------------|
| Teljesítmény tűzveszélyes körülmények között | Megfelelt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Működés megbízhatósága | Megfelelt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Működés megbízhatóságának tartóssága, Hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség | Megfelelt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Működés megbízhatóságának tartóssága, Nedvességgel szembeni ellenállóképesség | Megfelelt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Működés megbízhatóságának tartóssága, Korrozíóval szembeni ellenállóképesség | Megfelelt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Működés megbízhatóságának tartóssága, Ütéssel és rezgéssel szembeni ellenállóképesség | Megfelelt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Működés megbízhatóságának tartóssága, Elektromos stabilitás | Megfelelt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Működés megbízhatóságának tartóssága, Külső behatással szembeni ellenállóképesség | Megfelelt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy Specifikus műszaki dokumentáció

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. E teljesítménynyilatkozat kiadása az EU 305/2011 sz. rendeletével összhangban történt, a kiadásért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



Hely: Esplugues de Llobregat

Dátum: október 23, 2019

Az EU építési termékekről szóló 305/2011 sz. rendelete szerinti, CE jelölésre vonatkozó kiegészítő adatok



Tanúsító hatóság azonosítója: 2831

Gyártó

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Az EU építési termékekről szóló 305/2011 sz. rendelete szerinti, CE jelölésre vonatkozó kiegészítő adatok: 19

Teljesítménynyilatkozat száma: 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Terméktípus egyedi azonosítója. A termékdokumentáció számát és módosítási számát megtalálja a termék címkén.

Rendeltetés Lásd a teljesítménynyilatkozat 2. pontját.

Fő jellemzők Lásd a teljesítménynyilatkozat 7. pontját.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Minden jog fenntartva

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ No 20-8206-360-I043

Declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții EU No. 305/2011

| | |
|--|--|
| 1. Cod unic de identificare a tipului de produs | Model(e): AS2364, AS2364W Marca (Mărci): Aritech |
| 2. Scopul utilizării | Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu EN 54-3: Dispozitive de alarmă de incendiu - Dispozitive acustice |
| 3. Producătorului | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Reprezentant autorizat | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. Sistemul(-ele) pentru evaluarea și verificarea fiabilității funcționării | Sistemul 1 |
| 6a. Standardul(-ele) armonizat(e) Organismul(-ele) notificat(e) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Organism notificat sub numărul de înregistrare 2831) |
| 6b. Document de evaluare european Evaluarea tehnică europeană Organism de evaluare tehnică Organism(e) notificat(e) | Nu se aplică |
| 7. Puterea declarată | |

EN 54-3: Dispozitive de alarmă de incendiu - Dispozitive acustice


| Caracteristicile efective | Puterea | Specificația tehnică armonizată |
|--|----------|----------------------------------|
| Performanța în caz de incendiu | Ansolvit | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Fiabilitatea funcționării | Ansolvit | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la temperatură | Ansolvit | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la umiditatea aerului | Ansolvit | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la coroziune | Ansolvit | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la șocuri și oscilații | Ansolvit | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilitatea fiabilității funcționării, Stabilitatea electrică | Ansolvit | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența împotriva infiltrației | Ansolvit | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



La: Esplugues de Llobregat

În: octombrie 23, 2019

Regulament (UE) n.º 305/2011 CPR Marcaj CE suplimentar Informații



Identificarea organismului de certificare: 2831

Producătorului

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Regulament (UE) n.º 305/2011 CPR Marcaj CE suplimentar Informații: 19

Numărul declarației de performanță: 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Identificarea unică a tipului de produs. Consultați eticheta produsului pentru numărul și revizuirea documentației produsului.

Destinația utilizării a se vedea punctul 2 al DoP.

Caracteristici esențiale a se vedea punctul 7 al DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Toate drepturile rezervate

Deklaracja właściwości użytkowych nr 20-8206-360-I043

Deklaracja właściwości użytkowych Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation)

| | |
|---|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu | Model(y): AS2364, AS2364W Marka (marki): Aritech |
| 2. Przeznaczenie | Systemy sygnalizacji pożarowej EN 54-3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne |
| 3. Producent | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Upoważniony przedstawiciel | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 1 |
| 6a. Zharmonizowany(-e) standard | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Jednostka(-i) notyfikowana(-e) | BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Jednostka notyfikowana pod numerem rejestracyjnym 2831) |
| 6b. Europejski dokument oceny Europejska ocena techniczna Jednostki ds. oceny technicznej Jednostki notyfikowane | Nie dotyczy |
| 7. deklarowane świadczenia | |

EN 54-3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne


| Niezbędne funkcje | Wydajność | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|-----------|--|
| Skuteczność w warunkach pożarowych | Pozytywny | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Niezawodność eksploatacyjna | Pozytywny | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trwałość niezawodności działania, Odporność na działanie ciepła | Pozytywny | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trwałość niezawodności działania, Odporność na wilgoć | Pozytywny | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trwałość niezawodności działania, Odporność na korozję | Pozytywny | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trwałość niezawodności działania, Odporność na udary i wibracje | Pozytywny | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trwałość niezawodności działania, Stabilność elektryczna | Pozytywny | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trwałość niezawodności działania, Stopień ochrony | Pozytywny | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Wydajność określonego powyżej produktu jest zgodna z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



W: Esplugues de Llobregat

Dnia: październik 23, 2019

Dodatkowe informacje na temat oznaczenia CE według Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 CPR



Oznaczenie instytucji certyfikującej: 2831

Producent

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Dodatkowe informacje na temat oznaczenia CE według Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 CPR: 19

Numer deklaracji właściwości użytkowych: 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu. Numer części i wersja dokumentacji produktu znajdują się na etykiecie produktu.

Przeznaczenie Patrz punkt 2 deklaracji właściwości użytkowych.

Zasadnicze charakterystyki Patrz punkt 7 deklaracji właściwości użytkowych.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone

Declaração de desempenho N. 20-8206-360-I043

Declaração de desempenho de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção N.º 305/2011

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Código de identificação único do produto-tipo | Modelo(s): AS2364, AS2364W Marca(s): Aritech |
| 2. | Utilização Pretendida | Sistemas de detecção e alarme de incêndio EN 54-3: Dispositivos de alarme de incêndio - Sirenes |
| 3. | Fabricante | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. | Representante autorizado | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. | Sistema(s) de avaliação e verificação da constância de desempenhos (AVCD) | Sistema 1 |
| 6a. | Norma(s) harmonizada(s) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| | Organismo(s) notificado(s) | BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Organismo notificado sob o número de registo 2831) |
| 6b. | Documento de avaliação europeu Avaliação técnica europeia Organismo de Avaliação Técnica Organismo Notificado | Não aplicável |
| 7. | Desempenho declarado | |

EN 54-3: Dispositivos de alarme de incêndio - Sirenes


| Características essenciais | Desempenho | Especificações técnicas harmonizadas |
|---|------------|--------------------------------------|
| Capacidade de desempenho em caso de incêndio | Passa | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Fiabilidade operativa | Passa | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à temperatura | Passa | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à umidade | Passa | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à corrosão | Passa | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à vibrações e impactos | Passa | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidade da fiabilidade operativa, Estabilidade eléctrica | Passa | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência de acesso | Passa | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Documentação técnica adequada ou documentação técnica específica

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de benefícios declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



Em: Esplugues de Llobregat

Data: outubro 23, 2019

Regulamento (EU) Nº 305/2011 CPR Informação complementar sobre a marcação CE



Identificação da entidade certificadora: 2831

Fabricante

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Regulamento (EU) Nº 305/2011 CPR Informação complementar sobre a marcação CE: 19

Número de Referência da Declaração de Desempenho (DoP): 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Identificação única do produto-tipo. Ver a etiqueta do produto para a documentação do produto, número de série e revisão.

Utilização prevista Ver o ponto 2 da Declaração de Desempenho (DoP).

Características essenciais ver o ponto 7 da Declaração de Desempenho (DoP).

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obține acest document în limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Todos os direitos reservados

Nr. der Leistungserklärung 20-8206-360-I043

Leistungserklärung gemäß der Bauprodukteverordnung EU Nr. 305/2011

| | |
|--|--|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | Muster: AS2364, AS2364W Marke(n): Aritech |
| 2. Verwendungszweck(e) | Brandmeldeanlagen EN 54-3: Feueralarmeinrichtungen - Akustische Signalgeber |
| 3. Hersteller | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Bevollmächtigter | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 1 |
| 6a. Harmonisierte Norm(en) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Notifizierte Stelle(n) | BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Notifizierte Stelle unter der Registrierungsnummer 2831) |
| 6b. Europäisches Bewertungsdokument Europäische Technische Bewertung Technische Bewertungsstelle Notifizierte Stelle(n) | Nicht relevant |
| 7. Erklärte Leistung(en) | |

EN 54-3: Feueralarmeinrichtungen - Akustische Signalgeber


| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikationen |
|---|----------|--|
| Leistung im Brandfall | Erfüllt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Betriebszuverlässigkeit | Erfüllt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit | Erfüllt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit | Erfüllt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit | Erfüllt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Stöße und Schwingungen | Erfüllt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität | Erfüllt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Eindringen | Erfüllt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain
Ort: Esplugues de Llobregat



Datum: Oktober 23, 2019

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung), Ergänzende Informationen zur CE-Kennzeichnung



Kennnummer der Zertifizierungsstelle: 2831

Hersteller

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung), Ergänzende Informationen zur CE-Kennzeichnung: 19

Nummer der Leistungserklärung (DoP): 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Eindeutige Kennung des Produkttyps, die Teilenummer der Produktdokumentation und Revision befindet sich auf dem Produktetikett.

Verwendungszweck, siehe Nummer 2 der Leistungserklärung.

Wesentliche Merkmale, siehe Nummer 7 der Leistungserklärung.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Alle Rechte vorbehalten

Prohlášení o vlastnostech č. 20-8206-360-I043

Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením EU č. 305/2011 týkajícím se stavebních výrobků

| | |
|---|---|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku | Model(y): AS2364, AS2364W Značka(-y): Aritech |
| 2. Zamýšlené(-á) použití | Elektrická požární signalizace EN 54-3: Požární poplachová zařízení - Sirény |
| 3. Výrobce | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Zplnomocněný zástupce | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. Systém(y) POSV | Systém 1 |
| 6a. Harmonizovaná(-é) norma(-y) Oznámený(-é) subjekt(y) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Registrační číslo oznámeného subjektu 2831) |
| 6b. Evropský dokument pro posuzování Evropské technické posouzení Subjekt pro technické posuzování Oznámený(-é) subjekt(y) | Nelze určit |
| 7. Deklarovaná(-é) vlastnost(i) | |

EN 54-3: Požární poplachová zařízení - Sirény


| Základní vlastnosti | Splnění | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|---------|-------------------------------------|
| Vlastnosti za požárních podmínek | Splňuje | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Provozní spolehlivost | Splňuje | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Stálost provozní spolehlivosti, Teplotní odolnost | Splňuje | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vlhkosti | Splňuje | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti korozi | Splňuje | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti nárazům a vibracím | Splňuje | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Stálost provozní spolehlivosti, Elektrická stálost | Splňuje | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vniknutí cizích těles | Splňuje | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



V: Esplugues de Llobregat

dne: Říjen 23, 2019

Doplňující informace o značení CE podle nařízení EU č. 305/2011 CPR



Identifikace certifikačního orgánu: 2831

Výrobce

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Doplňující informace o značení CE podle nařízení EU č. 305/2011 CPR: 19

Číslo prohlášení o vlastnostech: 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Jedinečná identifikace typu výrobku. Viz štítek výrobku s číslem části dokumentace výrobku a revize.

Zamýšlené použití: Viz Prohlášení o vlastnostech, bod 2.

Základní vlastnosti: Viz Prohlášení o vlastnostech, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumenti eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Všechna práva vyhrazena

Vyhlásenie o parametroch č. 20-8206-360-I043

Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia EÚ č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

| | |
|---|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu | Model(y): AS2364, AS2364W Značka(-y): Aritech |
| 2. Zamýšľané použitie(-a) | Elektrická požiarne signalizácia EN 54-3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru |
| 3. Výrobca | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Splnomocnený zástupca | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov | Systém 1 |
| 6a. Harmonizovaná(-ých) norm(-y) Notifikovaný(-é) subjekt(y) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Notifikovaný subjekt pod registračným číslom 2831) |
| 6b. Európsky hodnotiaci dokument Európske technické posúdenie Orgán technického posudzovania Notifikovaný(-é) subjekt(y) | Nevzťahuje sa |
| 7. Deklarované parametre | |

EN 54-3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru


| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|-----------|--------------------------------------|
| Vlastnosti pri podmienkach požiaru | Splnené | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Prevádzková spoľahlivosť | Splnené | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Tepelná odolnosť | Splnené | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vlhkosti | Splnené | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti korózii | Splnené | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vibráciám a nárazu | Splnené | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Elektrická stabilita | Splnené | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť voči vniknutiu | Splnené | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(a) za a v mene výrobcu:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



V: Esplugues de Llobregat

dňa: Októbra 23, 2019

Dodatočné informácie CPR k označeniu CE podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011



Identifikácia certifikačného orgánu: 2831

Výrobca

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Dodatočné informácie CPR k označeniu CE podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011: 19

Číslo vyhlásenia o parametroch (VoP): 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Jedinečná identifikácia typu produktu. Číslo dielu a revíziu dokumentácie produktu nájdete na štítku produktu.

Zamýšľané použitie Pozrite si VoP, bod 2.

Podstatné vlastnosti Pozrite si VoP, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Všetky práva vyhradené

Ydeevnedeklaration Nr. 20-8206-360-I043

Ydeevnedeklaration i henhold til Byggevareforordningen EU nr. 305/2011

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Produkttypens unikke identifikationskode | Model(ler): AS2364, AS2364W Mærke(r): Aritech |
| 2. | Tilsligtet brug | Branddetektering og brandalarmer EN 54-3: Brandalarmenheder - Lydgivere |
| 3. | Producent | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. | Bemyndigede repræsentant | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. | AVCP-system(er) | System 1 |
| 6a. | Harmoniseret(-de) standard(er) Notificeret organ(er) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Notificeret organ med registreringsnummer 2831) |
| 6b. | Europæisk vurderingsdokument Europæisk teknisk vurdering Teknisk vurderingsorgan Notificeret organ(er) | Ikke relevant |
| 7. | Deklareret ydeevne | |

EN 54-3: Brandalarmenheder - Lydgivere


| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|---|----------|------------------------------------|
| Ydeevne under brandforhold | Godkendt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Driftssikkerhed | Godkendt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Holdbarhed af driftssikkerhed, Temperaturbestandighed | Godkendt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Holdbarhed af driftssikkerhed, Fugtmodstand | Godkendt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Holdbarhed af driftssikkerhed, Korrosionsmodstand | Godkendt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Holdbarhed af driftssikkerhed, Stød- og vibrationsmodstand | Godkendt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Holdbarhed af driftssikkerhed, Elektrisk stabilitet | Godkendt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Holdbarhed af driftspåidelighed, Modstand over for indtrængen | Godkendt | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation

Det ovenfor anførte produkts ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på den anførte producentens eneansvar.

Underskrevet for producenten og på dennes vegne af:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



Ved: Esplugues de Llobregat

Den: Oktober 23, 2019

Byggevareforordning (EU) nr. 305/2011 CPR Supplerende CE-mærkningsinformation



Identifikation af certificeringsorganet: 2831

Producent

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Byggevareforordning (EU) nr. 305/2011 CPR Supplerende CE-mærkningsinformation: 19

Ydeevnedeklarationens (DoP) nummer: 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Produkttypens unikke identifikation. Se produktokumentationens varenummer og revision på produktmærkaten.

Tilsigtet anvendelse Se DoP-punkt 2.

Væsentlige egenskaber Se DoP-punkt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes

N° de déclaration des performances 20-8206-360-I043

Déclaration des performances dépendant du règlement 305/2011 de l'Union européenne sur les produits de construction


| | |
|--|--|
| 1. Code d'identification unique du produit type | Modèle(s): AS2364, AS2364W Marque(s): Aritech |
| 2. Usage(s) prévu(s) | Systèmes de détection et d'alarme incendie EN 54-3: Dispositifs d'alarme incendie - Sirènes |
| 3. Fabricant | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Représentant autorisé | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. Système(s) d'AVCP | Système 1 |
| 6a. Norme(s) harmonisée(s) Organisme(s) notifié(s) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Organisme notifié avec numéro d'enregistrement 2831) |
| 6b. Documents d'évaluation européens Évaluation technique européenne Organisme d'évaluation technique Organisme(s) notifié(s) | Non applicable |
| 7. Performance(s) déclarée(s) | |

EN 54-3: Dispositifs d'alarme incendie - Sirènes

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|--|--------------|---------------------------------------|
| Performances en conditions d'incendie | Conforme | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Fiabilité de fonctionnement | Conforme | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la température | Conforme | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à l'humidité | Conforme | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la corrosion | Conforme | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance aux chocs et vibrations | Conforme | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Stabilité électrique | Conforme | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance aux infiltrations | Conforme | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble de performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement 305/2011 de l'UE, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

| | |
|---|--|
| Signé pour le fabricant et en son nom par: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spain |  |
| À: Esplugues de Llobregat | Le: Octobre 23, 2019 |

Informations supplémentaires sur le marque CE - Règlement (UE) n° 305/2011 CPR



Identification de l'organisme de certification: 2831

Fabricant

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Informations supplémentaires sur le marque CE - Règlement (UE) n° 305/2011 CPR: 19

Numéro de déclaration des performances (DdP): 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Identification unique du type de produit. Consultez l'étiquette du produit pour connaître les numéros de pièce et les versions de révision.

Usage prévu, voir DdP point 2.

Caractéristiques essentielles, voir DdP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Tous droits réservés

Numero Dichiarazione di prestazione 20-8206-360-I043

Dichiarazione di prestazione secondo il Regolamento sui prodotti da costruzione UE N. 305/2011

| | |
|---|--|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto | Modello(-i): AS2364, AS2364W Marchio(-i): Aritech |
| 2. Uso(-i) previsto(-i) | Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio EN 54-3: Dispositivi di allarme incendio - Dispositivi sonori |
| 3. Fabbricante | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Rappresentante autorizzato | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. Sistema(i) di AVCP | Sistema 1 |
| 6a. Norma(-e) armonizzata(-e) Organismi notificati | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Organismo notificato sotto numero di registrazione 2831) |
| 6b. Documento di valutazione europeo Valutazione Tecnica Europea Organismo di valutazione tecnica Organismi notificati | Non applicabile |
| 7. Prestazioni dichiarate | |

EN 54-3: Dispositivi di allarme incendio - Dispositivi sonori


| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Specifica tecnica armonizzata |
|--|-------------|----------------------------------|
| Prestazioni in condizioni di incendio | Passato | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Affidabilità operativa | Passato | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla temperatura | Passato | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza all'umidità | Passato | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla corrosione | Passato | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza agli urti e alle vibrazioni | Passato | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durata dell'affidabilità operativa, Stabilità elettrica | Passato | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza all'ingresso | Passato | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Documentazione tecnica adeguata e/o documentazione tecnica specifica

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato per e per conto del fabbricante da:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



Luogo: Esplugues de Llobregat

Data: Ottobre 23, 2019

Regolamento (UE) n.º 305/2011 RDC Informazioni supplementari sulla marcatura CE



Identificazione dell'ente di certificazione: 2831

Fabbricante

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Regolamento (UE) n.º 305/2011 RDC Informazioni supplementari sulla marcatura CE: 19

Numero Dichiarazione di prestazione: 20-8206-360-1043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Identificazione unica del tipo di prodotto. Vedere l'etichetta del prodotto per il codice documento della documentazione del prodotto e la revisione.

Vedere il punto 2 della Dichiarazione di prestazione.

Caratteristiche essenziali Vedere il punto 7 della Dichiarazione di prestazione.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Tutti i diritti sono riservati

Eksploatacinių savybių deklaracija nr. 20-8206-360-I043

Eksploatacinių savybių deklaracija, parengta pagal Statybos produktų reglamentą ES nr. 305/2011

| | |
|---|--|
| 1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas | Modelis(-ai): AS2364, AS2364W Prekės ženklas(-i): Aritech |
| 2. Numatytoji paskirtis(-ys) | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos EN 54-3: Priešgaisrinės signalizacijos prietaisai - Signalizatoriai |
| 3. Gamintojas | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Įgaliotasis atstovas | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-os) | 1 sistema |
| 6a. Darnusis(-iaisiais) standartas(-is) Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Notifikuotosios įstaigos registracijos numeris 2831) |
| 6b. Europos vertinimo dokumentas Europos techninis vertinimas Techninio vertinimo įstaiga Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os) | Netaikytina |
| 7. Deklaruojama(-os) eksploatacinė(-ės) savybė(-ės) | |

EN 54-3: Priešgaisrinės signalizacijos prietaisai - Signalizatoriai

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|--|------------------------|----------------------------------|
| Eksploatacinės savybės gaisro sąlygomis | Atitinka | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Techninis patikimumas | Atitinka | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas temperatūrai | Atitinka | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas drėgmei | Atitinka | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas korozijai | Atitinka | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas smūgiams ir vibracijai | Atitinka | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Elektrinis stabilumas | Atitinka | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas prasiskverbimui | Atitinka | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

| | |
|--|--|
| Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spain |  |
| Vieta: Esplugues de Llobregat | Išdavimo data: Spalis 23, 2019 |

Reglamento (ES) nr. 305/2011 CPR papildoma informacija apie CE ženklą



Sertifikavimo įstaigos identifikacija: 2831

Gamintojas

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Reglamento (ES) nr. 305/2011 CPR papildoma informacija apie CE ženklą: 19

Eksploatacinių savybių deklaracijos (DoP) numeris: 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Unikalus produkto tipo identifikatorius. Produkto dokumento numerį ir redakciją žr. produkto etiketėje.

Numatytoji paskirtis. Žr. DoP 2 punktą.

Esminės charakteristikos. Žr. DoP 7 punktą.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumenti eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Visos teisės saugomos

Nummer van de prestatieverklaring 20-8206-360-I043

Prestatieverklaring conform de EU-Verordening Bouwproducten nr. 305/2011


| | |
|--|--|
| 1. Unieke identificatiecode voor het producttype: | Model(len): AS2364, AS2364W Merk(en): Aritech |
| 2. Beoogd gebruik | Branddetectie- en alarmsystemen EN 54-3: Brandalarmmelders - Signaalgevers |
| 3. Fabrikant | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Erkend vertegenwoordiger | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. Systeem of systemen van de AVCP | Systeem 1 |
| 6a. Geharmoniseerde standaard (normen) Geïnfomeerde instantie(s) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Geïnfomeerde instantie onder registratienummer 2831) |
| 6b. Europees evaluatiedocument Europese technische evaluatie Technische beoordelingsinstantie Geïnfomeerde instantie(s) | Niet van toepassing |
| 7. Aangegeven prestatie(s) | |

EN 54-3: Brandalarmmelders - Signaalgevers

| Hoofdkenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|------------|---|
| Prestaties tijdens brand | Voldoet | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Operationele betrouwbaarheid | Voldoet | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Temperatuurweerstand | Voldoet | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Vochtbestendigheid | Voldoet | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Roestbestendigheid | Voldoet | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Shock- en trillingsweerstand | Voldoet | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Elektrische stabiliteit | Voldoet | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Bestendigheid tegen binnendringende vloeistoffen | Voldoet | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Geschikte technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de set aangegeven prestaties. De prestatieverklaring is uitgegeven in overeenstemming met regeling (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

| | |
|---|--|
| Getekend voor en namens de fabrikant door: José M. Méndez Seguí, Technology Manager Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat 08950, Barcelona, Spain |  |
| Op: Esplugues de Llobregat | Aan: Oktober 23, 2019 |

Regeling (EU) nr. 305/2011 Aanvullende informatie over het CE-merk



Identificatie van de certificatie-instelling: 2831

Fabrikant

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Regeling (EU) nr. 305/2011 Aanvullende informatie over het CE-merk: 19

Nummer van de prestatieverklaring (DoP): 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Unieke identificatie van producttype. Zie het productlabel voor de productdocumentatie, onderdeelnummer en revisie.

Bedoeld gebruik zie DoP punt 2.

Essentiële kenmerken zie DoP punt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Alle rechten voorbehouden

Prestandadeklarationens nummer 20-8206-360-I043

Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011

| | |
|---|--|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod | Modell(er): AS2364, AS2364W Varumärke(n): Aritech |
| 2. Avsedd användning | Branddetektering och brandlarmssystem EN 54-3: Brandlarmsenheter - Larmdon |
| 3. Tillverkare | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Tillverkarens representant | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda | System 1 |
| 6a. Harmoniserad(e) standard(er) Anmält(-da) organ | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Anmält organ med registreringsnummer 2831) |
| 6b. Europeiskt bedömningsdokument Europeisk teknisk bedömning Tekniskt bedömningsorgan Anmält(-da) organ | Ej tillämpligt |
| 7. Angiven prestanda | |

EN 54-3: Brandlarmsenheter - Larmdon


| Viktiga kännetecken | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|-----------|------------------------------------|
| Prestanda vid brand | Godk | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Driftssäkerhet | Godk | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Beständig driftsäkerhet, Temperaturmotstånd | Godk | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Beständig driftsäkerhet, Fuktbeständighet | Godk | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Beständig driftsäkerhet, Korrosionsbeständighet | Godk | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Beständig driftsäkerhet, Stöt- och vibrationsmotstånd | Godk | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Beständig driftsäkerhet, Elektrisk stabilitet | Godk | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Beständig driftsäkerhet, Vattenbeständighet | Godk | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



I: Esplugues de Llobregat

den: oktober 23, 2019

Förordning (EU) nr 305/2011 CPR tilläggsinformation om CE-märkning



Identifiering av certifieringsorganet: 2831

Tillverkare

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Förordning (EU) nr 305/2011 CPR tilläggsinformation om CE-märkning: 19

Prestandadeklarationens (DoP) nummer: 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Unik identifiering av produkttyp. Se produktetiketten för produktdokumentationens delnummer och version.

Avsedd användning Se punkt 2 i prestandadeklarationen.

Viktiga kännetecken Se punkt 7 i prestandadeklarationen.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Med ensamrätt

Izjava o lastnostih št. 20-8206-360-I043

Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih EU št. 305/2011

| | |
|---|--|
| 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda | Model(i): AS2364, AS2364W Znamka(e): Aritech |
| 2. Predvidena uporaba | Sistemi za odkrivanje in javljanje požara EN 54-3: Požarni alarmi - Zvočne naprave |
| 3. Proizvajalec | Texecom Ltd 8radwood Court, St Crispin Way Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom |
| 4. Pooblaščen zastopnik | UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, THE NETHERLANDS |
| 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti | Sistem 1 |
| 6a. Harmonizirani(-ovanim) standard(-ima) Priglašeni organ(-i) | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 BRE Global Assurance (Ireland) Limited DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, D11 KXN4 Dublin, IRELAND (Priglašeni organ z registracijsko številko 2831) |
| 6b. Evropski ocenjevalni dokument Evropska tehnična ocena Organ za tehnično ocenjevanje Priglašeni organ(-i) | Se ne uporablja |
| 7. Deklarirane lastnosti | |

EN 54-3: Požarni alarmi - Zvočne naprave


| Osnovne značilnosti | Lastnosti | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--|-------------|--------------------------------------|
| Lastnosti v požarnih razmerah | Dovolilnica | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Zanesljivost delovanja | Dovolilnica | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Obstojnost zanesljivosti delovanja, Temperaturna odpornost | Dovolilnica | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vlago | Dovolilnica | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na korozijo | Dovolilnica | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na udarce in vibracije | Dovolilnica | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Obstojnost zanesljivosti delovanja, Električna stabilnost | Dovolilnica | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |
| Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vdor snovi | Dovolilnica | EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 |

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

José M. Méndez Seguí, Technology Manager
Verge de Guadalupe 3, Esplugues de Llobregat
08950, Barcelona, Spain



V: Esplugues de Llobregat

Dne: Oktober 23, 2019

Uredba (UE) št. 305/2011 CPR Dodatne informacije o oznaki CE



Identifikacija certifikacijskega organa: 2831

Proizvajalec

Texecom Ltd
8radwood Court, St Crispin Way
Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, United Kingdom

Uredba (UE) št. 305/2011 CPR Dodatne informacije o oznaki CE: 19

Številka izjave o zmogljivosti (DoP): 20-8206-360-I043

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Enotna identifikacijska št. vrste izdelka. Za številko dokumentacije dela in revizijo glejte oznako izdelka.

Predvidena uporaba Glejte DoP točka 2.

Osnovne značilnosti Glejte DoP točka 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiata siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@carrier.com

© 2019 UTC Fire & Security. Vse pravice pridržane