



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICATE

B - 9077 - FD - K 565-d

We certify that the fire detection component with the following components:

OPTICAL SMOKE DETECTOR Apollo Fire Detectors Ltd
58000-600 Discovery
Base: Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210 XP95

manufactured at Havant (U.K.)

OPTICAL SMOKE DETECTOR ESMI EDI-20 Intellia
Base: ESMI EBI-10 Intellia

manufactured at Havant (U.K.)

Sensitivity Settings in modes 1,2,3,4,5 & conventional

comply with the following specifications :

BOSEC Mark Rules : Products Certification (BOSEC - Products rules E dd 20131003) and Administrative and Legal Clauses (BOSEC - Admin Legal Rules E dd 20131003)
EN 54-7/A1:2002/A2:2006

on the base of the report of the laboratories ANPI & EC(CPD) Certificates of conformity:

BFS/REDI/417-2013.01.31 & 0832-CPD-0024-17/11/2006-Iss 4, 0832-CPD-0376-23/08/2011 - iss N°3

*This certificate is only valid if the **detectors** are provided with the mark **BOSEC**.*

The company

APOLLO FIRE DETECTORS LTD.
36 Brookside Road
PO9 1JR, HAVANT - HAMPSHIRE
UNITED KINGDOM

*is authorised to use the mark **BOSEC** on the above mentioned **detectors**.*

*This certificate is granted subject to the **ANPI**
terms and conditions and is valid until*

23rd April 2028

*signed on behalf of **ANPI**
Brussels, the 25th of May 2016*

*The General Secretary
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAT

B - 9077 - FD - K 565-d

Nous certifions que le composant de détection incendie composé des éléments suivants:

DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE Apollo Fire Detectors Ltd
58000-600 Discovery

fabriqué à Havant (U.K.)

Socle: Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210 XP95

DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE ESMI EDI-20 Intellia

fabriqué à Havant (U.K.)

Socle: ESMI EBI-10 Intellia

Réglage de sensibilité en modes 1,2,3,4,5 & conventionnel

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd. 20131003)
et Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd. 20131003)
EN 54-7/A1:2002/A2:2006

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & certificats de conformité CE :

BFS/REDI/417-2013.01.31 & 0832-CPD-0024-17/11/2006-Iss 4, 0832-CPD-0376-23/08/2011 - iss N°3

*Le certificat n'est valable que si les **détecteurs** sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

APOLLO FIRE DETECTORS LTD.
36 Brookside Road
PO9 1JR, HAVANT - HAMPSHIRE
UNITED KINGDOM

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **détecteurs** ci-dessus.*

Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI *et est valable jusqu'au*

23 avril 2028

*signé au nom de **ANPI***

Bruxelles/ le 25 mai 2016

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAAT

B - 9077 - FD - K 565-d

Wij certificeren dat het branddetectiecomponent met volgende componenten :

OPTISCHE ROOKMELDER Apollo Fire Detectors Ltd
58000-600 Discovery

gefabriceerd te Havant (U.K.)

Voetstuk: Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210 XP95

OPTISCHE ROOKMELDER ESMI EDI-20 Intellia

gefabriceerd te Havant (U.K.)

Voetstuk: ESMI EBI-10 Intellia

Gevoeligheidsregeling in mode 1,2,3,4,5 & conventioneel

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20131003) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20131003)
EN 54-7/A1:2002/A2:2006

op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag & EG (CPD) Conformiteitscertificaten:

BFS/REDI/417-2013.01.31 & 0832-CPD-0024-17/11/2006-Iss 4, 0832-CPD-0376-23/08/2011 - iss N°3

*Het certificaat is alleen geldig indien de **detectoren** van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

APOLLO FIRE DETECTORS LTD.
36 Brookside Road
PO9 1JR, HAVANT - HAMPSHIRE
UNITED KINGDOM

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde **detectoren** te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI *bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

23 april 2028

ondertekend namens **ANPI**

Brussel, 25 mei 2016

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.