



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICATE

B - 9077 - FD - K 567-d

We certify that the fire detection component with the following components:

MULTISENSOR DETECTOR Apollo Fire Detectors Ltd
58000-700 Discovery

manufactured at Havant (U.K.)

Base: Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210 XP95

MULTISENSOR DETECTOR ESMI EDI-30 Intellia

manufactured at Havant (U.K.)

Base: ESMI EBI-10 Intellia

Sensitivity Settings in modes : 1, 2, 3 & 4. - Heat Classification: Class A1 mode 5

The Multisensor detectors Apollo Fire Detectors Ltd 58000-700 Discovery & ESMI EDI-30 Intellia are of the type b & c according the CEA4021 document

comply with the following specifications :

BOSEC Mark Rules : Products Certification (BOSEC - Products rules E dd 20131003) and Administrative and Legal Clauses (BOSEC - Admin Legal Rules E dd 20131003)

EN 54-5/A1:2002

EN 54-7/A1:2002/A2:2006

CEA 4021:2003 (not under the scope of the Belac accreditation)

on the base of the report of the laboratories ANPI & EC(CPD) Certificates of conformity:

BFS/REDI/419-2013.03.25 & 0832-CPD-0025-20/11/2006-Iss 4, 0832-CPD-0378-23/08/2011 - Iss N° 3

*This certificate is only valid if the **detectors** are provided with the mark **BOSEC**.*

The company

APOLLO FIRE DETECTORS LTD.

36 Brookside Road

PO9 1JR, HAVANT - HAMPSHIRE

UNITED KINGDOM

*is authorised to use the mark **BOSEC** on the above mentioned **detectors**.*

*This certificate is granted subject to the **ANPI**
terms and conditions and is valid until*

23rd April 2028

*signed on behalf of **ANPI**
Brussels, the 25th of May 2016*

*The General Secretary
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAT

B - 9077 - FD - K 567-d

Nous certifions que le composant de détection incendie composé des éléments suivants:

DÉTECTEUR MULTISENSEURS Apollo Fire Detectors Ltd
58000-700 Discovery

fabriqué à Havant (U.K.)

Socle: Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210 XP95

DÉTECTEUR MULTISENSEURS ESMI EDI-30 Intellia
Socle: ESMI EBI-10 Intellia

fabriqué à Havant (U.K.)

Réglage de sensibilité en modes : 1, 2, 3 & 4. - Classification thermique: Classe A1 mode 5

Les détecteurs Multisenseurs Apollo Fire Detectors Ltd 58000-700 Discovery & ESMI EDI-30 Intellia sont du type b & c selon le document CEA 4021

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd. 20131003)
et Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd. 20131003)

EN 54-5/A1:2002

EN 54-7/A1:2002/A2:2006

CEA 4021:2003 (pas repris dans le scope d'accréditation Belac)

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & certificats de conformité CE :

BFS/REDI/419-2013.03.25 & 0832-CPD-0025-20/11/2006-Iss 4, 0832-CPD-0378-23/08/2011 - Iss N° 3

*Le certificat n'est valable que si les **détecteurs** sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

APOLLO FIRE DETECTORS LTD.
36 Brookside Road
PO9 1JR, HAVANT - HAMPSHIRE
UNITED KINGDOM

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **détecteurs** ci-dessus.*

Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI *et est valable jusqu'au*

*signé au nom de **ANPI***
Bruxelles, le 25 mai 2016

23 avril 2028

Le Secrétaire Général

M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAAT

B - 9077 - FD - K 567-d

Wij certificeren dat het branddetectiecomponent met volgende componenten :

MULTISENSOR DETECTOR Apollo Fire Detectors Ltd
58000-700 Discovery

gefabriceerd te Havant (U.K.)

Voetstuk: Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210 XP95

MULTISENSOR DETECTOR ESMI EDI-30 Intellia

gefabriceerd te Havant (U.K.)

Voetstuk: ESMI EBI-10 Intellia

Gevoeligheidsregeling in mode : 1, 2, 3 & 4. - Thermische classificatie: Klasse A1 mode 5

De Multisensor detectoren Apollo Fire Detectors Ltd 58000-700 Discovery & ESMI EDI-30 Intellia behoren tot het type b & c volgens het CEA 4021 document

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20131003) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20131003)

EN 54-5/A1:2002

EN 54-7/A1:2002/A2:2006

CEA 4021:2003 (niet onder toezicht van de Belac accreditatie)

op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag IEG (CPD) Conformiteitscertificaten:

BFS/REDI/419-2013.03.25 & 0832-CPD-0025-20/11/2006-Iss 4, 0832-CPD-0378-23/08/2011 - Iss N° 3

*Het certificaat is alleen geldig indien de **detectoren** van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

**APOLLO FIRE DETECTORS LTD.
36 Brookside Road
PO9 1JR, HAVANT - HAMPSHIRE
UNITED KINGDOM**

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde **detectoren** te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig tot

23 april 2028

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 25 mei 2016

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.