

## CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1328-CPR-0377

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011 (o Regulamento dos Produtos de Construção ou RPC), este certificado aplica-se ao produto de construção

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

### SISTEMAS DE DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS: BOTÕES DE ALARME MANUAIS FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS: MANUAL CALL POINTS

Uso pretendido / Intended use	Referência comercial / Type reference
Segurança contra incêndio / Fire safety	GFE-MCPE-C
Características técnicas / Technical characteristics	
Tipo A (Uso interior) / Type A (Indoor use)	

colocado no mercado em nome ou com marca comercial de / placed on the market under the name or trade mark of

**GFE - Global Fire Equipment – Montagem de Equipamento Electrónico, S.A.**  
Sítio da Barracha, Parque Industrial Municipal, Caixa Postal 610-A  
8150-017 São Brás de Alportel

e fabricado na unidade fabril / and produced in the manufacturing plant

**GFE - Global Fire Equipment – Montagem de Equipamento Electrónico, S.A.**  
Sítio da Barracha, Parque Industrial Municipal, Caixa Postal 610-A  
8150-017 São Brás de Alportel

Este certificado atesta que todas as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho descritas no Anexo ZA da(s) norma(s)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

**EN 54-11:2001 + EN 54-11:2001/A1:2005**

de acordo com o sistema 1, para o desempenho indicado neste certificado, são aplicadas e que o controlo da produção em fábrica efetuado pelo fabricante é avaliado para garantir a regularidade do desempenho do produto de construção.

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2014-02-07 e manter-se-á válido desde que a norma harmonizada, o produto de construção, os métodos de avaliação e verificação da regularidade do desempenho e as condições de produção na unidade fabril não se alterem significativamente, a não ser que seja suspenso ou anulado pelo organismo de certificação de produtos notificado.

This certificate was first issued on 2014-02-07 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the assessment and verification of constancy of performance methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Almada, 2024-01-25



Francisco Barroca  
Diretor Geral / General Manager



C0004  
ISO/IEC 17065  
Produtos