



# CERTIFICAAT

**B - 9212 - FD - K 1086** - versie a

*Wij certificeren dat de handbrandmelder*

Aritech DM3010R

*en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,*

*beantwoordt aan de volgende voorschriften:*

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-11:2001/A1:2005;

EN 54-17:2005/AC:2007;

*op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:*

LAB/BFS/REDI/617 & 0370-CPR-6533, 0370-CPR-6534.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

*De firma*

**Carrier Fire & Security B.V.**

**Kelvinstraat 7**

**6003 DH Weert**

**Nederland**

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de  
door het BOSEC-merkc comité en ANPI  
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**  
**Louvain-la-Neuve, 24 oktober 2023**

**23 oktober 2035**

Marijke Jans  
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

[cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)





## Bijlage 1 bij het certificaat B - 9212 - FD - K 1086 - versie a

### Handbrandmelder

Aritech DM3010R (type A binnen)  
Varianten: Aritech DM3010R-IP (type A buiten)

geproduceerd te Qinhuangdao , CN

### Handbrandmelder (niet CPR gedekt: kleur)

Aritech DM3010G (type A binnen)  
Varianten: Aritech DM3010G-IP (type A buiten)  
Aritech DM3010W (type A binnen)  
Aritech DM3010YS01 (type A binnen)  
Aritech DM3010YS02 (type A binnen)

geproduceerd te Qinhuangdao , CN

### Handbrandmelder met kortsluitisolator

Aritech DM3110R (type A binnen)  
Varianten: Aritech DM3110R-IP (type A buiten)

geproduceerd te Qinhuangdao , CN

### Handbrandmelder met kortsluitisolator (niet CPR gedekt: kleur en kortsluitisolator)

Aritech DM3110G (type A binnen)  
Varianten: Aritech DM3110G-IP (type A buiten)  
Aritech DM3110W (type A binnen)  
Aritech DM3110YS01 (type A binnen)  
Aritech DM3110YS02 (type A binnen)

geproduceerd te Qinhuangdao , CN

### Behuizing

Aritech N-MC-BB-R  
Varianten: Aritech N-MC-BB-G  
Aritech N-MC-BB-W

geproduceerd te Qinhuangdao , CN

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar  
deel uit van het certificaat BOSEC en is  
geldig tot**

**23 oktober 2035**

ondertekend namens **ANPI**  
**Louvain-la-Neuve, 24 oktober 2023**

  
Marijn Janssens  
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

[cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)





# CERTIFICAT

**B - 9212 - FD - K 1086** - version a

*Nous certifions que le déclencheur manuel d'alarme*

**Aritech DM3010R**

*et les variantes comme décrit dans les annexes,*

*répond aux prescriptions suivantes:*

Règlement général de la marque BOSEC:

Clauses administratives et juridiques;

Règles de certification Produits;

EN 54-11:2001/A1:2005;

EN 54-17:2005/AC:2007;

*sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:*

LAB/BFS/REDI/617 & 0370-CPR-6533, 0370-CPR-6534.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

*La firme*

**Carrier Fire & Security B.V.**

**Kelvinstraat 7**

**6003 DH Weert**

**Pays-Bas**


*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions  
définies par le comité de la marque  
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**

**Louvain-la-Neuve, le 24 octobre 2023**

**23 octobre 2035**

  
Marie-José  
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

[cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)






## Annexe 1 au certificat B - 9212 - FD - K 1086 - version a

Déclencheur manuel d'alarme Aritech DM3010R (type A intérieur) Variantes: Aritech DM3010R-IP (type A extérieur)	fabriqué à Qinhuangdao , CN
Déclencheur manuel d'alarme (pas couvert par CPR: couleur) Aritech DM3010G (type A intérieur) Variantes: Aritech DM3010G-IP (type A extérieur) Aritech DM3010W (type A intérieur) Aritech DM3010YS01 (type A intérieur) Aritech DM3010YS02 (type A intérieur)	fabriqué à Qinhuangdao , CN
Déclencheur manuel d'alarme avec isolateur de court-circuit Aritech DM3110R (type A intérieur) Variantes: Aritech DM3110R-IP (type A extérieur)	fabriqué à Qinhuangdao , CN
Déclencheur manuel d'alarme avec isolateur de court-circuit (pas couvert par CPR: couleur et isolateur de court-circuit) Aritech DM3110G (type A intérieur) Variantes: Aritech DM3110G-IP (type A extérieur) Aritech DM3110W (type A intérieur) Aritech DM3110YS01 (type A intérieur) Aritech DM3110YS02 (type A intérieur)	fabriqué à Qinhuangdao , CN
Boîtier Aritech N-MC-BB-R Variantes: Aritech N-MC-BB-G Aritech N-MC-BB-W	fabriqué à Qinhuangdao , CN

**Cette annexe fait partie intégrante du  
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**  
**Louvain-la-Neuve, le 24 octobre 2023**

**23 octobre 2035**

  
Marie-Josée  
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

[cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)





# CERTIFICATE

**B - 9212 - FD - K 1086** - version a

We certify that the manual call point

Aritech DM3010R

and the variants as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:

Administrative and legal clauses;

Certification rules Products;

EN 54-11:2001/A1:2005;

EN 54-17:2005/AC:2007;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

LAB/BFS/REDI/617 & 0370-CPR-6533, 0370-CPR-6534.

This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.

The company

**Carrier Fire & Security B.V.**

**Kelvinstraat 7**

**6003 DH Weert**


**Nederland**

is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.

**The certificate is granted subject to the  
BOSEC brand committee and ANPI terms  
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**  
**Louvain-la-Neuve, 24 October 2023**

**23 October 2035**

  
Marie-Josée  
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

[cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)





## Annex 1 to the certificate B - 9212 - FD - K 1086 - version a

### Manual call point

Aritech DM3010R (type A indoor)

manufactured at Qinhuangdao , CN

Variants: Aritech DM3010R-IP (type A outdoor)

### Manual call point (not CPR covered: colour)

Aritech DM3010G (type A indoor)

manufactured at Qinhuangdao , CN

Variants: Aritech DM3010G-IP (type A outdoor)

Aritech DM3010W (type A indoor)

Aritech DM3010YS01 (type A indoor)

Aritech DM3010YS02 (type A indoor)

### Manual call point with short-circuit isolator

Aritech DM3110R (type A indoor)

manufactured at Qinhuangdao , CN

Variants: Aritech DM3110R-IP (type A outdoor)

### Manual call point with short-circuit isolator (not CPR covered: colour and short-circuit isolator)

Aritech DM3110G (type A indoor)

manufactured at Qinhuangdao , CN

Variants: Aritech DM3110G-IP (type A outdoor)

Aritech DM3110W (type A indoor)

Aritech DM3110YS01 (type A indoor)

Aritech DM3110YS02 (type A indoor)

### Housing

Aritech N-MC-BB-R

manufactured at Qinhuangdao , CN


Variants: Aritech N-MC-BB-G

Aritech N-MC-BB-W

**This annex is an undivided part of the  
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**  
**Louvain-la-Neuve, 24 October 2023**

**23 October 2035**

  
Marie-Josée  
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion  
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

[cert@anpi.be](mailto:cert@anpi.be) [www.anpi.be](http://www.anpi.be)

